

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thuộc “Mua bộ điều áp khí oxy cho đường ống cấp khí oxy khu BC thuộc Hệ thống oxy lỏng trung tâm” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DSCKI. Nguyễn Duy Dung – Tổ Đầu thầu.

Điện thoại: (028) 39526568. Line nội bộ 680

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1 Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Tổ Đầu thầu, Lầu 3 khu D, số 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản giấy có đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên).

3.2 Nhận qua Email (file excel): quanlydauthau@tudu.com.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11/9/2025 đến hết ngày 22/9/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 22/9/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa và chi tiết tính năng kỹ thuật yêu cầu:

STT	Danh mục dịch vụ	Số lượng	Tính năng kỹ thuật yêu cầu
1	Bộ điều áp khí oxy cho đường ống cấp oxy khu BC thuộc Hệ thống oxy lỏng trung tâm	02 bộ	1/ Bộ điều áp khí oxy: 02 bộ - Điều chỉnh áp lực trong khoảng 2-10 bar - Lưu lượng cung cấp 500m3/h 2/ Phụ kiện kết nối với hệ thống oxy hiện hữu tại tầng hầm B1, gồm: - Van ngắt tay D28mm: 04 cái - Ống đồng D28mm: 2.9 mét - Co nối đồng D28mm: 8 cái - Tê nối đồng D28mm: 4 cái - Nối thẳng D28mm: 2 cái - Nối giảm D28 – 15mm: 4 cái - Các phụ kiện và vật tư lắp đặt khác: tắc kê nhựa, collier, nhãn đường ống, sơn xịt bóng, giấy nhám mịn, que hàn...: 01 lô

****Các yêu cầu khác:**

- Nhà thầu tham gia báo giá cho toàn bộ Danh mục dịch vụ;

- Thời gian giao hàng: ≤ 03 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện;
- Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Từ Dũ. Địa chỉ 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TP.HCM;
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

2. Nội dung yêu cầu: Bảng báo giá theo mẫu (Gửi bản giấy có đóng dấu mộc treo của quý công ty tới Tổ Đấu thầu-Bệnh viện Từ Dũ và file excel qua email quanlydauthau@tudu.com.vn)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

TỔ ĐẤU THẦU



ThS. Nguyễn Hải Dương

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ

STT	Danh mục dịch vụ	Số lượng	DVT	Đơn giá	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật yêu cầu	Ghi chú
1	Bộ điều áp khí oxy cho đường ống cấp oxy khu BC thuộc Hệ thống oxy lỏng trung tâm	02	bộ			1/ Bộ điều áp khí oxy: 02 bộ - Điều chỉnh áp lực trong khoảng 2-10 bar - Lưu lượng cung cấp 500m³/h 2/ Phụ kiện kết nối với hệ thống oxy hiện hữu tại tầng hầm B1, gồm: - Van ngắt tay D28mm: 04 cái - Ống đồng D28mm: 2.9 mét - Co nối đồng D28mm: 8 cái - Tê nối đồng D28mm: 4 cái - Nối thẳng D28mm: 2 cái - Nối giảm D28 – 15mm: 4 cái - Các phụ kiện và vật tư lắp đặt khác: tắc kê nhựa, collier, nhãn đường ống, sơn xit bóng, giấy nhám mịn, que hàn...: 01 lô	

